

Leistungserklärung (DoP) & CE-Kennzeichnung

PV-Montagesystem Grip+ – Schrägdach, Holzsparren, Pfannendach

Dokumentart:	Leistungserklärung (DoP) & CE-Kennzeichnungs-Etikett
Produkt:	Pollmeier PV-MountingSystems Grip+ – Bausatz für Schrägdächer mit Holzsparren und Pfannendach
Hersteller:	Pollmeier-PV MountingSystems GmbH, Hövelrieger Straße 28, 33161 Hövelhof
Erstellt am:	11.09.2026

LEISTUNGSERKLÄRUNG

(Declaration of Performance – DoP)

Nr. DoP-GripPlus-2026-001

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Pollmeier PV-MountingSystems Grip+ – Bausatz bestehend aus Dachhaken (Alu One3ase Art.-Nr. 05800821, Alu One4all Art.-Nr. 05800822, Alu One4all XL Art.-Nr. 05800820, Edelstahl 2steel Art.-Nr. 05800830), Tragschienen (Art.-Nr. 05800210/05800211), Schienenverbindern, End- und Mittelklemmen, Sparrenboard sowie Zubehör gemäß Montageanleitung.
2. Verwendungszweck(e):	Tragende Unterkonstruktion zur Befestigung gerahmter Photovoltaik-Module (Rahmenhöhe 27–37 mm) auf Schrägdächern mit Holzsparren und Pfannendach; Dachneigung bis 60°, Gebäudehöhe bis 20 m; Bemessung nach Eurocode 1 (Einwirkungen auf Tragwerke) und Eurocode 9 (Aluminium-Tragwerke) für die in Deutschland nach DIN EN 1991-1 zu erwartenden Wind- und Schneelasten; Ausführungsklasse EXC2.
3. Hersteller:	Pollmeier-PV MountingSystems GmbH, Hövelriege Straße 28, 33161 Hövelhof, Deutschland
4. Bevollmächtigter:	entfällt
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):	System 2+
6. Harmonisierte Norm:	EN 1090-1:2009+A1:2011 in Verbindung mit EN 1090-3 (Aluminium, stranggepresst: Dachhaken Alu, Tragschienen) und EN 1090-4 (Stahl, kaltgeformt: Dachhaken 2steel, Edelstahl gebogen)
7. Notifizierte Stelle:	TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Westendstraße 199, 80686 München — Notified Body Nr. 0036. Zertifikate der werkseigenen Produktionskontrolle: 0036-CPR-1090-1.01191 (EN 1090-3, Aluminium) und 0036-CPR-1090-1.01192 (EN 1090-4, Stahl kaltgeformt).
8. Europäische Technische Bewertung (ETA):	entfällt

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Tragfähigkeit (Biegung, Druck, Zug, Schub)	Projektspezifischer statischer Nachweis nach Eurocode 1/9 (Berechnungssoftware, gegengeprüft durch Statiker) innerhalb der Anwendungsgrenzen der Montageanleitung (Dachneigung bis 60°, Gebäudehöhe bis 20 m, Dachhakenabstand max. 2 m, Kragarmüberstand max. 40 cm).	EN 1090-1:2009+A1:2011, Anhang ZA
Ermüdungsfestigkeit	NPD	EN 1090-1
Bruchzähigkeit	NPD	EN 1090-1
Korrosionsbeständigkeit / Dauerhaftigkeit	NPD	EN 1090-3/-4
Brandverhalten	NPD	EN 1090-1
Maßtoleranzen	Klasse 1 (Normalklasse)	EN 1090-3/-4
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	EN 1090-1

10. Die Leistung des unter 1 und 2 genannten Produkts entspricht der unter 9 erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Markus Pauli, Geschäftsführer

Hövelhof, 11.09.2026

 **POLLMEIER**
PV-MountingSystems
POLLMEIER PV MOUNTINGSYSTEMS GMBH
Hövelhof 50-58 | 33161 Hövelhof | Tel.: 05257/9773-110
info@pollmeier-pv.com | www.pollmeier-pv.com

Unterschrift

Ergänzender Hinweis: Zertifikatsübersicht Pollmeier-PV MountingSystems GmbH

Für Grip+ relevant und Basis dieser Leistungserklärung:

- 0036-CPR-1090-1.01191 — EN 1090-3 (Aluminium-Tragwerke, bis EXC2) — Dachhaken Alu, Tragschienen
- 0036-CPR-1090-1.01192 — EN 1090-4 (Stahl kaltgeformt, bis EXC2) — Dachhaken 2steel

Zusätzlich von TÜV SÜD zertifiziert, für Grip+ nicht angewendet (andere Produktlinien/Bauteile):

- 0036-CPR-1090-1.01190 — EN 1090-2 (Stahl-Tragwerke, bis EXC2)
- 0036-CPR-1090-1.01193 — EN 1090-5 (Aluminium kaltgeformt, dünnwandig, bis EXC2)

CE-Kennzeichnungs-Etikett

Pflichtangaben auf dem Etikett bzw. den Begleitunterlagen nach EN 1090-1, Anhang ZA.3 (ZA.3.2–ZA.3.5):

CE

Pollmeier-PV MountingSystems GmbH

Hövelrieger Straße 28, 33161 Hövelhof, Deutschland

26

0036-CPR-1090-1.01191 / 0036-CPR-1090-1.01192

DoP-GripPlus-2026-001

Pollmeier PV-MountingSystems Grip+

EN 1090-1:2009+A1:2011

Ausführungsstufe EXC2

Wesentliche Merkmale: siehe Leistungserklärung Nr. DoP-GripPlus-2026-001